

Pytania i odpowiedzi 4

1. Proszę o podanie rodzaju trzonek w świetlówkach w pozycjach od 1 do 3.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga aby trzony w świetlówkach miały trzony standardowe jak w świetlówkach T5, T8

2. Czy w pytaniach i odpowiedziach nie nastąpił błąd dotyczący podania strumienia świetlnego świetlówki LED, ponieważ podane wartości odpowiadają wartościami świetlówek Fluorescencyjnych. Żaden z producentów świetlówek nie ma w swojej ofercie świetlówek LEDOWYCH o wartościach podanych przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ

Błąd nie nastąpił. Zamawiający wymaga wartość strumienia świetlnego jak zostało podane w pytaniach i odpowiedziach 1

Z-ca DYREKTORA
ds. administracyjno-ekonomicznych


mgr Maciej Frączek