



Pytania i odpowiedzi 2

Poz. 1. proszę o podanie długości oraz barwy światła, jeśli jest istotna

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga świetlówki o dł. 60 cm, barwa ciepła 840

Poz. 2. proszę o podanie długości oraz barwy światła, jeśli jest istotna

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga świetlówki o dł. 55 cm, barwa ciepła 840

Poz. 3. proszę o podanie długości oraz barwy światła, jeśli jest istotna

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga świetlówki o dł. 120 cm, barwa ciepła 840

Poz. 4. proszę o podanie kształtu oraz barwy światła, jeśli jest istotna

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga żarówek w kształcie kuli, barwa ciepła 840

Poz. 5. proszę o podanie kształtu oraz barwy światła, jeśli jest istotna, źródła światła na tym trzonku są produkowane do mocy 8W, proszę o możliwość zaoferowania takich.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga barwy ciepłej 840

Zamawiający wystawił sprostowanie do tej pozycji

Z-ca DYREKTORA
ds. administracyjno-ekonomicznych

mgr Maciej Frączek